



Safety Lines

Der Profi für
Arbeitssicherheitsprüfungen

Auswertung* der Sicherheitsprüfung der elektrischen Betriebsmittel 2018 nach UVV DGUV V3 und BetrSichV

Auftraggeber: Schüssler GmbH

Zuständig Auftraggeber: Herr Michael Thimmel

Durchführung der Prüfungen: Hans- Joachim Zang

Allgemeines:

Der Geltungsbereich von Unfallverhütungsvorschriften umfasst alle elektrischen Anlagen und Betriebsmittel unabhängig von Höhe oder Art der in ihnen erzeugten Spannung oder der Spannung, mit der sie betrieben werden.

Da in allen Betrieben zumindest elektrische Energie genutzt wird, muss diese Unfallverhütungsvorschrift in jedem Unternehmen berücksichtigt werden.

Elektrische Anlagen und Betriebsmittel müssen sich in sicherem Zustand befinden und sind in diesem Zustand zu erhalten.

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass die elektrischen Anlagen und Betriebsmittel auf ihren ordnungsgemäßen Zustand geprüft werden.

Die Prüfung:

Die Prüfung muss erfolgen:

1. vor der ersten Inbetriebnahme und nach Änderung oder Instandsetzung vor der Wiederinbetriebnahme durch eine Elektrofachkraft.
2. in bestimmten Zeitabständen (die Fristen sind so zu bemessen, dass entstehende Mängel, mit denen gerechnet werden muss, rechtzeitig festgestellt werden).
3. auf Verlangen der Berufsgenossenschaft ist ein Prüfprotokoll mit entsprechenden Eintragungen zu führen, die BetrSichV fordert die Protokollierung.